

СССР», НПАОП 40.1-1.01-97 (ДНАОП 1.1.10-1.01-97) «Правила безопасной эксплуатации электроустановок».

Строительство участка кабельной линии, монтажа светильников вблизи действующих линий, которые находятся под напряжением, должно выполняться в соответствии с НПАОП 45.31-1.10-83 (НАОП 1.1.10-1.10-83) «Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР» и НПАОП 40.1-1.01-97 (ДНАОП 1.1.10-1.01-97) «Правила безопасной эксплуатации электроустановок», относительно соблюдения нормированного расстояния от проводов к работающим машинам и механизмам, их надлежащего заземления и другим мероприятиям обеспечения безопасности проведения работ.

Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под проводами и в охранной зоне воздушных линий, которые находятся под напряжением, запрещается.

Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением в строительстве негорючих конструкций, автоматическим отключением токов коротких замыканий.

Участок строительно-монтажных работ должен быть огражден в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков выполнения строительно-монтажных работ. Технические условия» с размещением знаков по «Техническому регламенту знаков безопасности и защите здоровья работников», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 1262 от 25.11.2009р.

При работе с инструментами соблюдать требования НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охраны труда во время работы с инструментом и устройствами».

					1-003-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10