



Узлы крепления арматуры СИП.
Угловое анкерное крепление проводов
при углах отклонения линии до 90°



Примечание:
– узлы крепления провода СИП выполнены по типовым чертежам Украинского научно-исследовательского, проектно-изыскательного и конструкторско-технологического института “УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ” (третья редакция).
* Зажим устанавливается только на опорах, имеющих грозозовое или повторное заземление.

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
3	Зажим анкерный GUKp2	шт	2	прозв. SICAME
6	Зажим плашечный CMA-50	шт	1	прозв. SICAME
7*	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	1	прозв. SICAME
12	Соединительный зажим MJRT-16	шт	4	прозв. SICAME
16	Крюк GH50 16	шт	2	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	2	прозв. SICAME
21	Скрепка CF-20	шт	2	прозв. SICAME
22	Стяжной хомут CCD 9-22	шт	1	прозв. SICAME
3П	Заземляющий проводник А16 ГОСТ839-80	м	1	

Узлы крепления арматуры СИП.
Промежуточное крепление проводов
при углах отклонения линии до 30°



* Зажим 3П устанавливается только на опорах, имеющих грозозовое или повторное заземление.

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
5	Зажим поддерживающий UPU2	шт	1	прозв. SICAME
6	Зажим плашечный CMA-50	шт	1	прозв. SICAME
7*	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	1	прозв. SICAME
16	Крюк GH50 16	шт	2	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	2	прозв. SICAME
21	Скрепка CF-20	шт	2	прозв. SICAME
3П	Заземляющий проводник А16 ГОСТ839-80	м	1	

27/15-ЭН.202н/2

Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Молодежная, 25

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция наружного освещения территории ООШ №2		
Разраб.	Калмыков					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Веселова					РП	3	
Н. контр.						ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768		
ГИП	Калмыков							
ГАП	Веселова							
Утв.								