

Согласовано

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1. Выключатель автоматический трехполюсный в корпусе IP54, ~380/220 В, I <sub>p</sub> =25А	АП50Б-3МТ			шт	1			
	2. Щит учетно-распределительный навесного исполнения под трехфазный счетчик, на 12 модулей, с замком	ЩУРН-3/12зо			шт	1			
	3. Счетчик активной электроэнергии прямого включения 3х380/220В, 5(100)А кл. точн. 1, многотарифный	НИК-2303 АП1			шт	1			
	4. Выключатель автоматический трехполюсный ~400В, I <sub>p</sub> =20А	ВА47-29/3		ИЕК Украина	шт	1			
	5. Выключатель автоматический трехполюсный ~400В, I <sub>p</sub> =16А	ВА47-29/3		ИЕК Украина	шт	1			
	6. Ящик управления освещением ~380/220В, I <sub>n</sub> =25А, с таймером и фотореле	ЯЧО 9601-3474-21У3 ТУ У 24254314.004-97			шт	1			
	7. Светильник консольный наружного освещения с светодиодными лампами ~220 В, 50 Вт	ИПСКС-50 "Стелс 1"		SVETILED	шт	20			
	8. Светильник наружного освещения под натриевою лампу ДНаТ ~220 В, 150 Вт, IP54,	ЖТУ-09В-150		"Ватра"	шт	8			
	9. Лампа натриевая высокого давления ~220В, 150 Вт	ДНаТ-150			шт	8			
	10. Опора декоративная стальная, трубчатая, трехступенчатая, на 2 светильника, l=3,8 м	КО-2 Ориентир (рис. №8)		"Ватра"	шт	4			
	11. Кронштейн приставной к стене под консольный светильник	К1Н-1,2-0,5			шт	9			
	12. Стойка железобетонная центрифугированная l=10м	СЦС 0,8-10 серия 3.320-1			шт	12			
	13. Кронштейн для установки одного светильника на опоре	КО-2х2/0,19 серия 3.320-1			шт	11			
	14. Короб пластмассовый (кабель-канал) 40х25 мм L=3 м	СКК10-040-025-1-ко1/24		ИЕК Украина	м	40		вывод от электрощитовой подключение фотодатчика	
	15. Провод с медными жилами в двойной ПВХ изоляции 4х4-0,66 кВ	ПВВ-1 ТУ У 313-32739864-007-2004		"Интеркабель" г. Киев	м	420		магистральные линии от щитовой	
	16. Провод с медными жилами в двойной ПВХ изоляции 3х2,5-0,66 кВ	ПВС ГОСТ 7399-97		"Интеркабель" г. Киев	м	190		подключение светильников от магистральных линий	
Примечание: – длина проводов и кабельных линий дана в спецификации с учетом 6% на разделку, укладку и провисания провода на опорах; – в смете предусмотреть демонтаж четырех ж.б. стоек (опор) СНВ-2,7/11.							27/15-ЭН.С		
				Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Молодежная, 25					
				Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				Разраб.	Калмыков				
				Проверил	Веселова				
Реконструкция наружного освещения территории ООШ №2				Н. контр.					
				ГИП	Калмыков				
				ГАП	Веселова				
Спецификация оборудования				Утв.					
							Стадия	Лист	Листов
							РП	1	3
							ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768		