



Узлы крепления арматуры СИП.  
Концевое крепление провода  
магистральной.



Узлы крепления арматуры СИП.  
Крепление проводов при разветвлении  
линии до 90°



\* Зажим ЗП устанавливается только на опорах, имеющих грозовое или повторное заземление.

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
3	Зажим анкерный GUKp2	шт	1	прозв. SICAME
6	Зажим плашечный СМА-50	шт	1	прозв. SICAME
7*	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	3	прозв. SICAME
16	Крюк GHSO 16	шт	1	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	3	прозв. SICAME
21	Скрепа CF-20	шт	3	прозв. SICAME
22	Стяжной хомут CCD 9-22	шт	1	прозв. SICAME
27	Хомут крепления кабеля EM 86-30	шт	1	
34	Концевые колпачки CPE-3	шт	2	прозв. SICAME
ЗП	Заземляющий проводник А16 ГОСТ839-80	м	1	

Примечание:

– узлы крепления провода СИП выполнены по типовым чертежам Украинского научно-исследовательского, проектно-изыскательного и конструкторско-технологического института "УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ" (третья редакция).

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
3	Зажим анкерный GUKp2	шт.	3	прозв. SICAME
6	Зажим плашечный СМА-50	шт.	1	прозв. SICAME
7	Зажим прокалывающий TTD-101	шт.	5	прозв. SICAME
16	Крюк GHSO 16	шт.	3	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	2	прозв. SICAME
21	Скрепа CF-20	шт.	2	прозв. SICAME
22	Стяжной хомут CCD 9-22	шт.	1	прозв. SICAME
ЗП	Заземляющий проводник А16 ГОСТ839-80	м	1	

27/15-ЭН.202н/2

Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Молодежная, 25

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Калмыков					Реконструкция наружного освещения территории ООШ №2		
Проверил	Веселова							
Н. контр.						Узлы крепления арматуры СИП		
ГИП	Калмыков							
ГАП	Веселова					ФЛ-П Веселова Н.Д. Сертификат АА №001768		
Утв.								