



Узлы крепления арматуры СИП.
Концевое крепление провода
магистральной.



Узлы крепления арматуры СИП.
Промежуточное крепление проводов
при углах отклонения линии до 30°



Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
3	Зажим анкерный GUKp2	шт	1	прозв. SICAME
6	Зажим плашечный CMA-50	шт	1	прозв. SICAME
7*	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	3	прозв. SICAME
16	Крюк GH50 16	шт	1	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	3	прозв. SICAME
21	Скрепка CF-20	шт	3	прозв. SICAME
22	Стяжной хомут CCD 9-22	шт	1	прозв. SICAME
27	Хомут крепления кабеля EM 86-30	шт	1	
34	Концевые колпачки CPE-3	шт	2	прозв. SICAME
3П	Заземляющий проводник A16 ГОСТ839-80	м	1	

Примечание:

узлы крепления провода СИП выполнены по типовым чертежам Украинского научно-исследовательского, проектно-изыскательного и конструкторско-технологического института "УКРСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ" (третья редакция).

* Зажим 3П устанавливается только на опорах, имеющих грозовое или повторное заземление.

Поз. обознач.	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
5	Зажим поддерживающий UPU2	шт	1	прозв. SICAME
6	Зажим плашечный CMA-50	шт	1	прозв. SICAME
7*	Зажим прокалывающий TTD-101	шт	1	прозв. SICAME
16	Крюк GH50 16	шт	2	прозв. SICAME
20	Стальная лента IF-207	м	2	прозв. SICAME
21	Скрепка CF-20	шт	2	прозв. SICAME
3П	Заземляющий проводник A16 ГОСТ839-80	м	1	

28/15-ЭН.202н/2

Полтавская обл., г. Комсомольск, ул. Добровольского, 27

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Реконструкция наружного освещения территории ООШ №3	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Калмыков						РП	2	
Проверил	Веселова								
Н. контр.									
ГИП	Калмыков					Узлы крепления СИП на опорах			
ГАП	Веселова								
Утв.									

ФЛ-П Веселова Н.Д.
Сертификат АА №001768